

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кашинскому, Калязинскому,
Кесовогорскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

о проведении _____ плановой, выездной _____ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от "03" декабря 2019 г. № 234

1. Провести проверку в отношении Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Кашинского района, административное здание (объект умеренного риска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 171640, Тверская область г. Кашин ул. Карла Маркса д.69

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

- Молькову Наталью Викторовну государственного инспектора Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов по пожарному надзору, старшего дознавателя ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области.

- Перцева Кирилла Андреевича государственного инспектора Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов по пожарному надзору, начальника отделения ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, №10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровой(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: контроля соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2019 год, план размещён на сайтах: 69.mchs.ru, prokuratura.tver.ru

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотренной или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:

— Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 17 рабочих дней

К проведению проверки приступить

с “ 09 ” 12 20 19 г.

Проверку окончить не позднее

“ 31 ” 12 20 19 г.

9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный Закон РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” ст. 9, Федеральный Закон РФ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 6.1.

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций, промышленных и других объектов, а также пожарно-технической продукции и продукции общего назначения в целях обеспечения пожарной

безопасности.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- 1) проведение анализа документов, связанных с вопросами обеспечения пожарной безопасности (09.12.-31.12.2019);
- 2) проведение визуального осмотра объектов надзора с целью оценки соответствия их требованиям пожарной безопасности (09.12.-31.12.2019);
- 3) отбор образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения (при необходимости) (09.12.-31.12.2019);
- 4) проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда (при необходимости) (09.12.-31.12.2019).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Приказ МЧС России от 30.11.2016 №644 «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);
- декларация пожарной безопасности;
- предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия;
- материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;

Начальник ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам - Главный государственный инспектор Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов по пожарному надзору Трещеткин А.С.

* (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Молькова Наталья Викторовна, дознаватель ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам, тел. 8(48234) 2-18-35, ogpn-kashin@bk.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



(подпись, заверенная печатью)

Указом от 03.12.2019г. Молькова

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь проезд Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кашинскому, Калязинскому и
Кесовогорскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

п. Кесова Гора ул. Советская д.11 8(48274) 2-13-90, ogpnkesova-gora@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 234/1/103 от 18.12.2019

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания
населения Кашинского городского округа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Кашинского, Калязинского
Кесовогорского районов Тверской области по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 234 от "03" 12 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 16 ч 00 мин. "18" 12 2019 г. п
17 ч 00 мин. "18" 12 2019 г. и

Государственным инспектором Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов по
пожарному надзору, старшим дознавателем ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому
Кесовогорскому районам, капитаном внутренней службы Мольковой Натальей Викторовной
проведена проверка: административного здания Государственного бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения Кашинского городского округа»
расположенного по адресу: Тверская область, г. Кашин ул. Карла Маркса д.69

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Хлыстовой С.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писания	Вид нарушения требо- ваний пожарной безопасности с указа- нием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопас- ности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выпол- нение)
1	2	3	4	5

1.	<p><u>Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями правил противопожарного режима.</u></p> <p>Мероприятия по устранению: Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями</p>	<p>ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п.460, п.461</p> <p>Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.</p>	01.07.2020	
2.	<p><u>Отсутствуют данные о классе пожарной опасности материалов отделки стен в коридорах административного здания.</u></p> <p>Мероприятия по устранению: Выполнить отделку стен коридора из материалов соответствующих требованиям технического регламента</p>	<p>ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст.53 ч.1, табл. 28</p> <p>Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре.</p>	01.07.2020	
3.	<p><u>Затруднен подход к огнетушителю в помещении пункта проката</u></p> <p>Мероприятия по устранению: Освободить подход к первичным средствам пожаротушения, либо разместить огнетушитель в ином легкодоступном месте</p>	<p>ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п.23 (ж)</p> <p>На объектах защиты запрещается: размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;</p>	01.07.2020	
4.	<p><u>Тамбур выхода вблизи помещения пункта проката имеет горючую отделку стен.</u></p> <p>Мероприятия по устранению: Выполнить отделку стен коридора из материалов соответствующих требованиям технического регламента</p>	<p>ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст.53 ч.1, табл. 28</p> <p>Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре.</p>	01.07.2020	

5.	<p><u>В помещении прачки электрические провода светильника соединены пожароопасным способом «вскрутку» с повреждением заводской изоляции</u></p> <p>Мероприятия по устранению: Устранить нарушения соединений электрических проводов</p>	<p>ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п.42 (а)</p> <p>Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;</p>	01.07.2020	
6.	<p><u>Отсутствуют плафоны на светильниках в помещении прачки</u></p> <p>Мероприятия по устранению: Оборудовать светильники плафонами</p>	<p>ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п.42 (в)</p> <p>Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;</p>	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов по пожарному надзору, старший дознаватель ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому и Кесовогорскому районам Молькова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 18 ” декабря 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

“ 18 ” декабря 2019 г.



Директор Хлыстова С.А.

(должность, фамилия, инициалы)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кашинскому, Калязинскому,
Кесовогорскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

о проведении _____ плановой, выездной _____ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от " 03 " декабря 2019 г. № 235

1. Провести проверку в отношении Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Кашинского района, отделение стационара для престарелых и инвалидов (объект высокого риска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 171614, Тверская область Кашинский городской округ д. Ясная поляна д.8

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

- Молькову Наталью Викторовну государственного инспектора Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов по пожарному надзору, старшего дознавателя ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области.

- Перцева Кирилла Андреевича государственного инспектора Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов по пожарному надзору, начальника отделения ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, №10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: контроля соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2019 год, план размещён на сайтах: 69.mchs.ru, prokuratura.tver.ru

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов).

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения.

(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:

— Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 17 рабочих дней

К проведению проверки приступить *
с " 09 " 12 2019 г.

Проверку окончить не позднее
" 31 " 12 2019 г.

9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный Закон РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ст. 9, Федеральный Закон РФ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 6.1.

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций, промышленных и других объектов, а также пожарно-

технической продукции и продукции общего назначения в целях обеспечения пожарной безопасности.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- 1) проведение анализа документов, связанных с вопросами обеспечения пожарной безопасности (09.12.-31.12.2019);
- 2) проведение визуального осмотра объектов надзора с целью оценки соответствия их требованиям пожарной безопасности (09.12.-31.12.2019);
- 3) отбор образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения (при необходимости) (09.12.-31.12.2019);
- 4) проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда (при необходимости) (09.12.-31.12.2019).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре", Приказ МЧС России от 30.11.2016 №644 «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);
- декларация пожарной безопасности;
- предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия;
- материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;

Начальник ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам -
Главный государственный инспектор Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов
по пожарному надзору Трешеткин А.С.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя или органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Молькова Наталья Викторовна, должностное лицо ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам, тел. 8(48234) 2-18-35, mprp_kashin@bk.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Ознакомлена 03.12.2019г. Мольков

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь проезд Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кашинскому, Калязинскому и
Кесовогорскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

п. Кесова Гора ул. Советская д.11 8(48274) 2-13-90, ogpnkesova-gora@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 235/1/101 от 18.12.2019

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания
населения Кашинского городского округа»- отделение стационара для престарелых и инвалидов
(д. Ясная Поляна)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Кашинского, Калязинского,
Кесовогорского районов Тверской области по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 235 от "03" 12 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "18" 12 20 19 г. по
12 ч 00 мин. "18" 12 20 19 г., и

Государственным инспектором Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов по
пожарному надзору, старшим дознавателем ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому,
Кесовогорскому районам, капитаном внутренней службы Мольковой Натальей Викторовной,
проведена проверка: отделения стационара для престарелых и инвалидов Государственного
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Кашинского
городского округа» расположенного по адресу: Тверская область, Кашинский городской округ, д.
Ясная Поляна, д.8

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Хлыстовой С.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	<p><u>Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями правил противопожарного режима.</u></p> <p>Мероприятия по устранению: Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями</p>	<p>ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п.460, п.461</p> <p>Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.</p>	01.07.2020	
2.	<p><u>В помещениях щитовой, бойлерной, гладильной, котельной, отсутствуют автоматические пожарные извещатели.</u></p> <p>Мероприятия по устранению: Оборудовать помещения пожарными извещателями</p>	<p>ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст.6, СП 5.13130.2009 п.А4</p>	01.07.2020	
3.	<p><u>В помещении кухни используется электроприбор (обеззараживатель) со следами аварийного режима работы (оплавлениями)</u></p> <p>Мероприятия по устранению: Устранить повреждения электрооборудования, либо запретить его дальнейшее использование</p>	<p>ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п.42 (б)</p> <p>Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;</p>	01.07.2020	
4.	<p><u>В здании овощехранилища отсутствует система автоматической пожарной сигнализации</u></p> <p>Мероприятия по устранению: Оборудовать здание овощехранилища системой автоматической пожарной сигнализации</p>	<p>ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст.6; СП 5.13130.2009 п.А4</p>	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов по пожарному надзору, старший дознаватель ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому и Кесовогорскому районам Молькова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 18 ” декабря 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

“ 18 ” декабря 2019 г.



Директор Хлыстова С.А.

(должность, фамилия, инициалы)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кашинскому, Калязинскому,
Кесовогорскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

о проведении _____ плановой, выездной _____ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от " 03 " декабря 2019 г. № 236

1. Провести проверку в отношении Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Кашинского района, отделение стационара для престарелых и инвалидов (объект высокого риска)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: 171640, Тверская область Кашинский городской округ д. Маслятка д.22а
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
 - Молькову Наталью Викторовну государственного инспектора Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов по пожарному надзору, старшего дознавателя ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области.
 - Перцева Кирилла Андреевича государственного инспектора Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов по пожарному надзору, начальника отделения ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, №10001495160
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2019 год, план размещён на сайтах: 69.mchs.ru, prokuratura.tver.ru
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
 - а) в случае проведения плановой проверки:
 - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
 - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
 - б) в случае проведения внеплановой проверки:
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если нарушение соответствующей

- проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
 - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
 - в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;
 - реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:

— Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
- проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 17 рабочих дней

К проведению проверки приступить
с “ 09 ” 12 2019 г.

Проверку окончить не позднее
“ 31 ” 12 2019 г.

9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный Закон РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ст. 9, Федеральный Закон РФ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 6.1.

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций, промышленных и других объектов, а также пожарно-технической продукции и продукции общего назначения в целях обеспечения пожарной

безопасности.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- 1) проведение анализа документов, связанных с вопросами обеспечения пожарной безопасности (09.12.-31.12.2019);
- 2) проведение визуального осмотра объектов надзора с целью оценки соответствия их требованиям пожарной безопасности (09.12.-31.12.2019);
- 3) отбор образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения (при необходимости) (09.12.-31.12.2019);
- 4) проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда (при необходимости) (09.12.-31.12.2019).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре", Приказ МЧС России от 30.11.2016 №644 «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);
- декларация пожарной безопасности;
- предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия;
- материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;

Начальник ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам - Главный государственный инспектор Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов по пожарному надзору Трещеткин А.С.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Молькова Наталья Викторовна, ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам, тел.: 8(48234) 2-18-35, огрп-каш

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (при наличии), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



03.12.2019г. Мольков

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь проезд Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кашинскому, Калязинскому и
Кесовогорскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

п. Кесова Гора ул. Советская д.11 8(48274) 2-13-90, ogpnkesova-gora@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 236/1/102 от 18.12.2019

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания
населения Кашинского городского округа»- отделение стационара для престарелых и инвалидов
(д. Маслятка)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Кашинского, Калязинского
Кесовогорского районов Тверской области по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 236 от "03" 12 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 13 ч 00 мин. "18" 12 2019 г.
15 ч 00 мин. "18" 12 2019 г. и

Государственным инспектором Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов по
пожарному надзору, старшим дознавателем ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому
Кесовогорскому районам, капитаном внутренней службы Мольковой Натальей Викторовной
проведена проверка: отделения стационара для престарелых и инвалидов Государственной
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Кашинского
городского округа» расположенного по адресу: Тверская область, Кашинский городской округ,
Маслятка д.22а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Хлыстовой С.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	<p><u>Фактический класс материала отделки стен помещений коридора, фойе, тамбуров выходов не соответствует требуемому.</u></p> <p>Мероприятия по устранению: <u>Отделку стен указанных помещений выполнить из материалов, соответствующих требованиям технического регламента</u></p>	<p>ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст.53 ч.1, табл. 28</p> <p>Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре.</p>	01.07.2020	
2.	<p><u>В помещении инвентарной отсутствуют автоматические пожарные извещатели.</u></p> <p>Мероприятия по устранению: <u>Оборудовать помещение инвентарной пожарными извещателями</u></p>	<p>ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст.6, СП 5.13130.2009 п.А4</p>	01.07.2020	
3.	<p><u>В помещениях кладовой мягкого инвентаря и хозяйственного инвентаря пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов</u></p> <p>Мероприятия по устранению: <u>Расположить пожарные извещатели на расстоянии не менее 0,5м от осветительных приборов.</u></p>	<p>ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст.6; СП 5.13130.2009 п.13.5.5</p>	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Государственный инспектор Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов по пожарному надзору,
старший дознаватель ОНД и ПР по Кашинскому,
Калязинскому и Кесовогорскому районам Молькова Н.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 18 ” декабря 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

“ 18 ” декабря 20 19 г.



Директор Хлыстова С.А.
(должность, фамилия, инициалы)